



Adjuntamos una lista de los principales clientes a quienes hemos atendido, y que pueden dar testimonio de nuestro servicio en el campo de la Ingeniería de Protección Contra Incendio, mediante el Proyecto, diseño Calculo e instalación de los sistemas de alarmas, mangueras, sprinklers y equipos de bombeo contra incendio:

CLIENTE	UBICACION	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	2022	
CUMMINS ALMACEN MOTORES XBU Contacto: Ing. Miguel Jasso (444) 447 9220	Planta ubicada en San Luis Potosí eje 120 esquina con industrias	Instalación de Alarma contra Incendio área de oficinas y almacén Nave industrial de 40,000m2 En ejecución.
FLEXI SLP Contacto: Ing. Ramiro Chávez (477) 729 1123	Planta ubicada en San Luis de la Paz Guanajuato.	Proyecto e Instalación de Alarma Contra Incendio de 6000 m2 en total
FLEXI ALMACEN INSUMOS ADVANCE Contacto: Ing. Ramiro Chávez (477) 729 1123	Parque Industrial Puerto Interior, Silao Guanajuato	Proyecto e Instalación de Sistema Contra Incendio en base de Sprinklers para Bodega Almacén de pieles de 3000m2 en total
BORGWARNER Contacto: CONSTRUCTORA MARABIS Arq. Manuel Gómez (462) 188 5941	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato Planta BODEGA BORGWARNER	Proyecto e Instalación de Sistema Contra Incendio en base de Sprinklers para Bodega Almacén de 7,000 m2 en total
	2021	
HELLA AUTOMOTIVE MEXICO Contacto: CONSTRUCTORA VIVIENDAS Y NAVES DE GTO SA. DE CV. Lic. Jesús Ortega (462) 164 7423	Parque Industrial CENTRO INDUSTRIAL GUANAJUATO Irapuato México	Proyecto e Instalación de Sistema Contra Incendio en base de Sprinklers para Centro de Distribución de nave industrial de 8,000 m2 en total

PLASTIC OMNIUM Contacto: Ing. Iván Ramos. (477) 379 4484	Parque Industrial las Colinas León Guanajuato.	ELABORACION DE PROYECTO DE SPK AREA DE ALMACEN EXTERIOR.
2020		
FLEXI ORIENTAL Contacto: Ing. Ramiro Chávez (477) 729 1123	Complejo Oriental, León Guanajuato	INSTALACION DE SPK AREA DE ALMACEN RESIDUOS PELIGROSOS
CASA DEL ANGEL Contacto: Ing. Pilar Requena (442) 788 1500 pilaralexandra@gmail.com	CASA HABITACION EN SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO	Instalación de Sistema de Alarmas contra en área 1,000m2
FLEXI CEDIS Contacto: Ing. Ramiro Chávez (477) 729 1123	Parque Industrial Puerto Interior, Silao Guanajuato	Instalación de Sistema de mangueras C2 y Alarmas contra Incendio con control de puertas de emergencia en área de Ampliación área de 9,000m2
CUMMINS FILTRATION Contacto: Lic. Vladimir Moreno (444) 1881307 vladimir.moreno@cummins.com	Parque Industrial TRES NACIONES San Luis Potosí	Instalación de Alarma contra Incendio área de oficinas, almacén y producción. Nave industrial de 40,000m2
2019		
FLEXI CEDIS Contacto: Ing. Guadalupe Castro (477) 765 4112 gcastro@flexi.com.mx	Parque Industrial Puerto Interior, Silao Guanajuato	Instalación de Tuberías Subterráneas de 8" Para red de sistema Contra Incendio 95Mts. Lineales
WEBASTO Contacto: Arq. Manuel Gómez (462) 188 5941	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato Planta WEBASTO	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma y mangueras clase II Agente Limpio FM 200 y agente de supresión en cocinas para nave industrial de 27,000m2
CASINO KINGDOM Contacto: Lic. Javier Esquivel	Blvd. Morelos, Camino A Ibarrilla 998, El Palote, 37130 León, Gto.	Pruebas de Equipo de bombeo y mejoras a SCI a base de mangueras contra incendio C2.

(669)993 9198 javieresquivel@hotmail.com		Tubería Subterránea y Riser de SCI.
2018		
SHIMITZU Contacto: Ing. Bernardo Ortega (462) 169 0187 bortega@marabis.com	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato Planta SHIMITZU	Instalación de Válvula Seccionadora BackFlow con medidor de agua MUELLER de 8" para abastecimiento de sistema contra Incendio
FLEXI UXMAL Contacto: Ing. Ramiro Chávez (477) 729 1123 Ing. Julieta Ramírez jrmzarriaga@flexi.com.mx (477) 315 0338	Planta Industrial UXMAL León Guanajuato Calle Tierra Blanca Col. San Miguel	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma y mangueras clase II para nave industrial de 5,000m2
YUKEN Contacto: Ing. Claudio (462)126 3757	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato Planta YUKEN	Proyecto e Instalación de bomba Hidroneumático para servicios comunitarios, para nave industrial de 15,000m2
2017		
NIFCO Contacto: Ing. Gabriel Guzmán (462) 153 7317	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato Planta NIFCO	Mantenimiento Bomba y Motor SCI Alarmas SCI en todo Edificio Pruebas de Rendimiento.
Parque Tecno Industrial Castro del Rio 5ta Etapa Contacto: Arq. Manuel Gómez (462) 188 5941	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato	Instalación de Tuberías Subterráneas de 12" Para red de sistema Contra Incendio Calle Tama Calle Huron Calle Gange
YUKEN Contacto: Arq. Manuel Gómez (462) 188 5941	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato Planta YUKEN	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma y mangueras clase II para nave industrial de 15,000m2
ELASTOMIX Contacto: Ing. Carlos Gómez (462)197 4102 carlos_gomez@exsamexico.mx	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato Planta ELASTOMIX	Ampliación de tubería de aire comprimido en un diámetro de 2" cabezal principal.
Centro comercial Plaza Marabis Contacto: Arq. Manuel Gómez (462) 188 5941	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato Centro Comercial Plaza Marabis.	Proyecto e Instalación SCI de mangueras clase II para Plaza Marabis

CDR5 Contacto: Arq. Manuel Gómez (462) 188 5941	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma y mangueras clase II para nave industrial de 16,000m2
2016		
KOMAX Contacto: Ing. Exiquio Garcia (462) 220 9481 exiquio.garcia@komaxgroup.com	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma, Rociadores Automáticos y mangueras clase II para nave industrial de 18,000m2
2015		
CDR4-PLASES Contacto: Arq. Manuel Gómez (462) 188 5941	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma y mangueras clase II para nave industrial de 16,000m2
2014		
CDR3- SUMINOE Contacto: Arq. Manuel Gómez (462) 188 5941	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma y mangueras clase II para nave industrial de 11,000m2
Distribuidora FLEXI, SA de CV Contacto: Ing. Guadalupe Castro (477) 765 4112 gcastro@flexi.com.mx Ing. Ramiro Chávez (477) 729 1123	San Diego de la Unión, Guanajuato	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma y mangueras clase III para nave industrial de 15,800m2
KINUGAWA Contacto: Ing. Edgar Campos (462) 478 3513	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma y mangueras clase II para nave industrial de 15,000m2
2013		
QUALAMEX Contacto: Ing. Mario Eli. Moreno (722) 435 9796 mmoreno@quala.com.mx	Parque Industrial Toluca, Toluca , Edo de México	Proyecto e Instalación de Sistema Contra Incendio en base de Sprinklers para Centro de Distribución de nave industrial de 15,724.5 m2 en total
Distribuidora FLEXI, SA de CV Contacto: Ing. Guadalupe Castro (477) 765 4112 gcastro@flexi.com.mx	Complejo Oriental, León Guanajuato	Proyecto e Instalación de Alarma Contra Incendio y calculo hidráulico proyecto de mangueras clase II de 11 naves

Ing. Ramiro Chávez (477) 729 1123		industriales de 34,075 m2 en total
Centro de Distribución FLEXI Contacto: Ing. Guadalupe Castro (477) 765 4112 gcastro@flexi.com.mx Ing. Ramiro Chávez (477) 729 1123	Parque Industrial Puerto Interior, Silao Guanajuato	Proyecto de SCI en base a Sprinklers e Instalación de Mangueras de 1 nave industrial de 18,500 m2

2012		
NIFCO Contacto: Ing. Gabriel Guzmán (462) 153 7317	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato	Proyecto e Instalación SCI en Base de Alarma y mangueras clase II para nave industrial de 18,595 m2

POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTOS NFPA 25-72

UACJ GTO. Contacto: Ing. Jesús Avalos (442) 394 3135	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato	NFPA 25-72 POLIZA ANUAL. PERIODO 2014—2020
PLASTIC OMNIUM GTO. Contacto: Ing. Iván Ramos (477) 379 4484	Parque Industrial las Colinas León Guanajuato.	NFPA 25-72 POLIZA ANUAL. PERIODO 2014—2020
GST LEATHER GTO. Contacto: Ing. Salvador de la Rosa (477) 578 6110	Ciudad Industrial, León Guanajuato.	NFPA 25 POLIZA ANUAL. PERIODO 2020—2022
OXXO CEDIS TLAJOMULCO JALISCO. Contacto: Ing. Braulio Nicolás (729) 224 9878	CIUDAD INDUSTRIAL TLAJOMULCO	NFPA 25 POLIZA ANUAL. PERIODO 2020—2022
OXXO CEDIS LEON GTO. Contacto: Ing. David Villarruel (477) 114 6421	Parque Industrial STIVA León Guanajuato.	NFPA 25-72 POLIZA ANUAL. PERIODO 2020—2022

INTERMEX SLP.	Parque Industrial LOGISTICK SLP.	NFPA 25 POLIZA ANUAL. PERIODO 2019—2020
MMM AUTOPARTS AMERICAS: Contacto: Ing. Carlos Cruz (477) 641 5353	Parque Industrial Puerto Interior Santa Fe IV	NFPA 72 POLIZA ANUAL PERIODO 2021—2022
PLAZA ALTACIA Contacto: Arq. Iliana Asencio (477) 495 4278	Centro comercial ALTACIA Blvd Aeropuerto León Gto..	NFPA 72 POLIZA ANUAL PERIODO 2022
PLAZA FORO 4 Contacto: Ing. Juan Vallejo (351) 147 4050	Plaza comercial FORO 4 blvd Cloutier Leon Gto.	NFPA 25 POLIZA ANUAL PERIODO 2022 -- 2023
TORRE NARAN Contacto: Ing. Juan Vallejo (351) 147 4050	Edificio de departamentos Blvd. Campestre	NFPA 25 POLIZA ANUAL PERIODO 2022 -- 2023
MOLTEN FUN and FUNCTIONAL. Contacto: Ing. Jesús Avalos (442) 394 3135	Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato	NFPA 25-72 POLIZA ANUAL. PERIODO 2022--2023

Agradecemos su apoyo y estaremos pendientes de ofrecerles nuestro servicio.

Ing. Jorge Garcia V.
REG. SBTEC-SCI-004-2016
CERTIFICACION CETRACI: 2075549
REG NFPA: 995310

Xylon Fire es una Empresa con personal Certificado en CETRACI y calificado de acuerdo al Estándar de competencia ECO371 publicado en el DOF (Diario Oficial de la Federación) el 20 de noviembre 2013 y reconocido por la SEP-CONOCER y la Sprinkler Academy con el N de Registro 207549